

赫德利國際股份有限公司  
新北市土城區永豐路195巷7弄39號報告編號： AFA22C00562  
報告日期： 2022/12/12

產品名稱： 原水(自來水)  
樣品包裝： 請參考報告頁樣品照片  
樣品狀態/數量： 常溫/1件  
產品型號： —  
產品批號： —  
申請廠商： 赫德利國際股份有限公司  
申請廠商地址/電話/聯絡人： 23466新北市土城區永豐路195巷27弄34號/-/  
生產或供應廠商： 赫德利國際股份有限公司  
製造日期： —  
有效日期： —  
原產地(國)： 台灣

以上測試樣品及相關資訊係由申請廠商提供並確認。

收樣日期： 2022/12/01  
測試日期： 2022/12/01  
測試結果： -請見下頁-

周凱雯  
周凱雯 / 副主任  
台灣檢驗科技股份有限公司  
報告簽署人



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 <https://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 閱覽，凡電子文件之格式依 <https://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

赫德利國際股份有限公司  
新北市土城區永豐路195巷7弄39號報告編號： AFA22C00562  
報告日期： 2022/12/12

測試項目	測試方法	測試結果	定量/偵測極限(註3)	單位
溴酸鹽	衛生福利部 102.09.06 部授食字第1021950329號公告修正包裝飲用水及盛裝飲用水中溴酸鹽之檢驗方法，以離子層析儀(IC)檢測。	未檢出	2.0	ng/mL
色度	NIEA W201.52B	<5	5	鉑鈷單位
濁度	NIEA W219.52C	0.10	0.05	NTU
★ 重金屬(包裝飲用水及冰塊)	---	---	---	---
★ 砷	衛生福利部108年9月24日衛授食字第1081901565號公告訂定包裝(盛裝)飲用水及食用冰塊中重金屬檢驗方法(MOHWH0022.00)	未檢出	0.0005	mg/kg
★ 鎘		未檢出	0.0005	mg/kg
★ 汞		未檢出	0.0005	mg/kg
★ 鉛		未檢出	0.0005	mg/kg
★ 銻		未檢出	0.0005	mg/kg
pH值	pH meter	7.3	-	-
大腸桿菌	環境保護署102年4月8日環署檢字第1020027519號公告水中大腸桿菌群及大腸桿菌檢測方法-酵素呈色濾膜法(NIEA E237.53B)	陰性	1	CFU/100mL

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 <https://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 閱覽，凡電子文件之格式依 <https://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

赫德利國際股份有限公司  
新北市土城區永豐路195巷7弄39號報告編號： AFA22C00562  
報告日期： 2022/12/12

測試項目	測試方法	測試結果	定量/偵測極限(註3)	單位
硝酸鹽氮	NIEA W436.52C	0.35	0.01	mg/L
亞硝酸鹽氮	NIEA W436.52C	未檢出	0.001	mg/L
氨氮	NIEA W437.52C	未檢出	0.01	mg/L

備註：

1. 測試報告僅就委託者之委託事項提供測試結果，不對產品合法性做判斷。
2. 本報告共 5 頁，分離使用無效。
3. 若該測試項目屬於定量分析則以「定量極限」表示；若該測試項目屬於定性分析則以「偵測極限」表示。
4. 低於定量極限/偵測極限之測定值以 "未檢出" 或 "陰性" 表示。
5. 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。
6. 測試項目名稱旁有加★者，為本實驗室通過衛生福利部認證項目。
7. 本次委託測試項目(溴酸鹽)由SGS超微量工業安全實驗室執行(CU022C00045)。
8. 本次委託測試項目(色度、濁度、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮及氨氮)由SGS環境安全衛生事業群-台北執行(NPD22C02454)。
9. 甲基汞/無機砷/重金屬等測試項目之測試場地: 新北市五股區新北產業園區五權七路38號。

- END -

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 <https://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 閱覽，凡電子文件之格式依 <https://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

赫德利國際股份有限公司  
新北市土城區永豐路195巷7弄39號

報告編號： AFA22C00562  
報告日期： 2022/12/12



### 樣品照片



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 <https://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 閱覽，凡電子文件之格式依 <https://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

以下為申請廠商委託測試項目、測試方法、定量/偵測極限：

AFA22C00562

測試項目	測試方法	定量/偵測極限
溴酸鹽	衛生福利部 102.09.06 部授食字第1021950329號公告修正包裝飲用水及盛裝飲用水中溴酸鹽之檢驗方法，以離子層析儀(IC)檢測。	詳見測試結果之定量/偵測極限
色度	NIEA W201.52B	詳見測試結果之定量/偵測極限
濁度	NIEA W219.52C	詳見測試結果之定量/偵測極限
★ 重金屬(包裝飲用水及冰塊)	衛生福利部108年9月24日衛授食字第1081901565號公告訂定包裝(盛裝)飲用水及食用冰塊中重金屬檢驗方法(MOHWH0022.00)	詳見測試結果之定量/偵測極限
pH值	pH meter	詳見測試結果之定量/偵測極限
大腸桿菌	環境保護署102年4月8日環署檢字第1020027519號公告水中大腸桿菌群及大腸桿菌檢測方法-酵素呈色濾膜法(NIEA E237.53B)	詳見測試結果之定量/偵測極限
硝酸鹽氮	NIEA W436.52C	詳見測試結果之定量/偵測極限
亞硝酸鹽氮	NIEA W436.52C	詳見測試結果之定量/偵測極限
氨氮	NIEA W437.52C	詳見測試結果之定量/偵測極限

測試項目名稱旁有加★者，為本實驗室通過衛生福利部認證項目。

測試項目名稱旁有加◎者，為轉委託實驗室通過衛生福利部認證項目。

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 <https://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 閱覽，凡電子文件之格式依 <https://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。